



Raakaveden valvonnan tulokooste vuodelta 2025

Määrittäminen	Yksikkö	Keskisarvo	Ylin	Alin	Tutkimuksia kpl
Escherichia coli	/100 ml	0	1	0	3
Kolimuot. bakteerit 36 °C	/100 ml	5	13	0	3
Kokonaispesäkeluku 22°C 3d	/ml	280	380	230	3
pH		7,1	7,3	6,9	3
Sähkönjohtavuus	µS/cm	210	230	200	3
Sameus	FNU	2,3	4,7	0,6	3
Alkaliteetti	mmol/l	0,29	0,29	0,28	2
Asiditeetti	mmol/l	0,05	0,07	0,04	3
COD Mn -arvo	mg/l O2	12	16	9,0	3
Väri	mgPt/l	36	54	23	3
Mangaani, Mn	µg/l	29	45	16	3
Rauta, Fe	µg/l	250	470	69	3
Alumiini, Al	µg/l	280	550	61	3
Sinkki, Zn	µg/l	19	19	19	1
Natrium, Na	mg/l	12	14	9,7	3
Kokonaiskovuus	mmol/l	0,66	0,72	0,61	3
Kalsiumkovuus	mmol/l	0,39	0,41	0,37	3
Magnesiumkovuus	mmol/l	0,27	0,31	0,27	3
Kalsium, Ca	mg/l	15	15	15	1
Magnesium, Mg	mg/l	6,6	6,6	6,6	1
Ammonium, NH4	mg/l	0,005	0,006	<0,004	3
Nitriitti, NO2	mg/l	0,062	0,048	<0,007	3
Fosfaattifosfori	µg/l	<3	<3	<3	1
Kloridi, Cl	mg/l	15	17	12	3
Sulfaatti, SO4	mg/l	46	51	43	3
a-klorofylli	µg/l	2,3	2,3	2,3	1
Bromidi	mg/l	0,31	0,32	0,29	2
BAM (2,6-diklooribentsamidi)	µg/l	0,02	0,02	0,02	1

